

Delta 15MC TCP

人机默认值

IP 地址: 192.168.0.1

通讯端口: 502

控制器站号: 1

控制区/状态区: %MW0 / %MW10

支持機種: DOP-B/HMC/H/W、DOP-100

控制器接线的说明

标准跳线/无跳线网络线 (HMI 自动侦测)

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Input Relay	%IWn	%IW0 - %IW63	Word	只读
Output Relay	%QWn	%QW0 - %QW63	Word	
M_Data	%MWn	%MW0 - %MW65535	Word	
Input Relay	%IDn	%ID0 - %ID31	Double Word	只读
Output Relay	%QDn	%QD0 - %QD31	Double Word	
M_Data	%MDn	%MD0 - %MD32767	Double Word	

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Byte No.(n); Bit No.(b)		
Input Relay	%IXn.b	%IX0.0 - %IX127.7	只读
Output Relay	%QXn.b	%QX0.0 - %QX127.7	
M_Data	%MXn.b	%MX0.0 - %MX131071.7	

