

Modbus RTU / ASCII Hex Address (Master)

人机默认值

通讯速率：9600, 7, Even, 1 (ASCII); 9600, 8, Even, 1 (RTU)

控制器站号：1

控制区/状态区：RW-0 / RW-10

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Output Registers	RW-n	RW-0 – RW-FFFF	Word	
Input Registers	R-n	R-0 – R-FFFF	Word	只读

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Discrete Outputs	RWB-b	RWB-0 – RWB-FFFF	
Discrete Inputs	RB-b	RB-0 – RB-FFFF	只读
Output Registers	RW-n.b	RW-0.0 – RW-FFFF.F	
Input Registers	R-n.b	R-0.0 – R-FFFF.F	只读

NOTE

注1 本通信协议通讯地址皆使用 16 进位表示。